

BRUKERVEILEDNING

VINTERKONSERVERING AV PUMPESTASJONER

Framgangsmåte:

- Sett servicebryteren i fronten på styreskapet i 0.
- Tøm en til to bøtter lunket Zalovann i VC og trekk ned.
- La dette stå i pumpeumpen ca. 10 minutter.
Fettavleiringer og belegg vil da løses opp, og lette eventuell skrubbing og spyling av innvendig pumpeump og pumpehus.
Ved skrubbing/børsting må man være varsom slik at posisjonene til nivårippene ikke endres. Endres disse posisjonene vil dette kunne påvirke pumpestasjonens start, stopp og alarmfunksjon.
- Sett nå servicebryteren på manuell og kjør pumpen til Zalovannet er pumpet ut. Dette vil normalt skje i løpet av 5 – 10 sekunder.
- Sett deretter servicebryteren i 0
- Om ønskelig kan denne prosedyren gjentas.
- Skulle det være noe Zalovann igjen i pumpeumpen betyr ikke dette noe.
- Tøm nå ca 10 liter utblandet miljøvennlig frostvæske i pumpeumpen, og sett deretter servicebryteren i manuell posisjon i 5 – 10 sekunder til frostvæskeblandingen er pumpet ut.
- Sett deretter servicebryteren i 0.
- Det står nå frostvæske over tilbakeslagsventilen i det innvendige vertikale røret i pumpeumpen som vil forhindre frostsprenging av røropplegget .
Om det skulle være litt frostvæske igjen i bunnen av pumpeumpen gjør ikke det noe.
- Husk å sett servicebryteren tilbake i auto når pumpestasjonen igjen skal benyttes.

Ved behov for ytterligere opplysninger eller informasjon, vennligst send oss en e-post til :

post@driftsteknikk.no